

Zmluva SZ/18082015/023/JŠ
o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok
a mimozáručného servisu.

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva").

Zmluvné strany

Obchodné meno:	STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o.
Sídlo:	Albrechtova 1, 821 03 Bratislava
v zastúpení:	PhDr. Róbert Holec, konateľ
IČO:	46 233 725
IČ pre DPH:	SK2023291864
DIČ:	2023291864
Bankové spojenie:	Server, spoločnosť, a.s.
číslo účtu:	803498100009
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 73872/B

(ďalej len "dodávateľ")

a

Obchodné meno:	Zariadenie pre seniorov
Sídlo:	Pod hájkom 36, 909 01 Skalica
v zastúpení:	Jolana Straková, riaditeľka
Kontaktná osoba:	Mgr. Jana Kuníková
IČO:	00596469
DIČ:	2021094009
Bankové spojenie:	Banka, obchodná spoločnosť
Číslo účtu:	27152100756
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Registrácia:	Zriaďovacia listina

(ďalej len "odberateľ")

Článok 1 Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pre odberateľa odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie) systémov (ďalej len „určených zariadení“):
- elektrická požiarne signalizácia (**EPS**) v súlade s normou STN 34 2710, STN-EN 54-1 a STN 33 1500, vyhlášky 726/2002 Z.z., vyhlášky 94/2004 Z.z. a ostatnými súvisiacimi normami a právnymi predpismi platnými na území SR.
 - hlasová signalizácia požiaru (**HSP**) v súlade s normou STN 34 2710, STN-EN 54-1 a STN 33 1500, vyhlášky 726/2002 Z.z., vyhlášky 94/2004 Z.z. a ostatnými súvisiacimi normami a právnymi predpismi platnými na území SR.
- 1.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pre odberateľa pravidelné prehliadky určených zariadení v súlade s normami podľa bodu 1.1 a ostatnými súvisiacimi normami a právnymi predpismi platnými na území SR.
- 1.3 Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok dodávateľa vykonávať pre odberateľa všetky druhy záručných a mimozáručných opráv, inštalácie, výmeny chybných súčastí a iné ďalšie činnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, potrebné pre zabezpečenie bezchybnej prevádzky určených zariadení.
- 1.4 Pre účely tejto Zmluvy sa vykonávanie činností uvedených v bode 1.3 tejto Zmluvy ďalej nazýva súhrnne „servisná činnosť“ a vykonávanie činností uvedených v bode 1.1, 1.2 tejto Zmluvy sa ďalej nazýva súhrnne „kontrolná činnosť“.

Článok 2 Rozsah všeobecných prác pri výkone kontrolných činností

2.1 Elektrická požiarne signalizácia (EPS):

a.) Pravidelná mesačná údržba a prehliadka:

- aa) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- ab) kontrola výstupov na ovládanie požiarne-technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- ac) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
- ad) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Mesačná údržba a prehliadka bude vykonávaná zaškoleným zamestnancom odberateľa.

b.) Pravidelná trojmesačná údržba a prehliadka:

- ba) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- bb) kontrola hlásičov požiaru,
 - bba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - bbb) funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - bbc) kontrola činnosti signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - bbd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi (Vyhl. MZ SR 12/2001 Z. z.),
- bc) funkčná skúška výstupov

- bca) ovládacích zariadení,
- bcb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
- bcc) doplňujúcich zariadení,
- bd) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

c.) Revízia (Odborná skúška a prehliadka):

- ca) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
- cb) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení,
 - cba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - cbb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - cbc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - cbd) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - cbe) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - cbf) prepojenia jednotlivých zariadení,
- cc) kontrola hlásičov,
 - cca) funkčných parametrov hlásičov,
 - ccb) vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia, vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

2.2 Hlasová signalizácia požiaru (HSP):

a.) Pravidelná mesačná údržba a prehliadka:

- aa) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
- ab) kontrola zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá),

Mesačná údržba a prehliadka bude vykonávaná zaškoleným zamestnancom odberateľa.

b.) Pravidelná trojmesačná údržba a prehliadka:

- ba) kontrola náhradného napájacieho zdroja,
- bb) funkčná skúška zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy (ak je táto voliteľná funkcia použitá)
- bc) funkčná skúška reproduktorov a hlasovej správy,
- bd) funkčnú skúšku vizuálnych signalizačných a zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb a ich súčinnosť s hlasovou správou podľa STN EN 54-23 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 23:Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia

c.) Revízia (Odborná skúška a prehliadka):

- ca) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja elektrickej energie vrátane skúšobnej prevádzky HSP na náhradný napájací zdroj,
- cb) kontrola funkčnosti vizuálnych zobrazovacích zariadení poplachu a evakuácie osôb,
- cc) kontrola funkčnosti reproduktorov, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy :
 - cca) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - ccb) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - ccc) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,